

ИСПРАВНЕ	НЕ ИСПРАВНЕ	
	ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКА НЕИСПРАВНОСТ	ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКА И МИКРОБИОЛОШКА НЕИСПРАВНОСТ
Ј.Ч. Пољана	Ј.Ч. Пијаца Круг (мирис, амонијак 2,05)	Ј.Ч. Острво (мирис, амонијак 1,3 и мб)
Ј.Ч. Тириковац	Ј.Ч. Парма (амонијак 2,08, повишена рН вредност 8,60)	
Ј.Ч. Горња Чачалица код еколошког дома	Ј.Ч. Берање (мирис)	
Ј.Ч. пољопривредна школа	Ј.Ч. Лучица (амонијак 1,13, повишена рН вредност 8,55)	
Ј.Ч. Трњане	Ј.Ч. Пионирски трг (амонијак 2,05, повишена рН вредност 8,69)	
Ј.Ч. Баре	Ј.Ч. ОШ Вук Караџић (амонијак 2,7, повишена рН вредност 8,81)	
Ј.Ч. Маљуревац	Ј.Ч. Касидол (нитрати 87,0)	
Ј.Ч. Кличевац Кусатак	Ј.Ч. Брадарац ман. Рукумија (амонијак 1,27)	
Ј.Ч. Речица		
Ј.Ч. Кличевац код поште		
Ј.Ч. Минине воде		
Ј.Ч. Пругово		
Ј.Ч. Чачалица доња		
Ј.Ч. Петровачка обилазница		